



KZ.И.01.0626

ТОО «Фирма «Жанабет» Испытательный центр  
 Республика Казахстан, 010009, г. Астана, пр. Абылай хана, 43(51)  
 тел+7 (717) 2340967, +7 (717) 2 350804, e-mail: zhanabet@mail.ru

Аттестат аккредитации № KZ.И.01.0626  
 от 28 октября 2014 года, действителен до 28 октября 2019 года  
 Зарегистрирован в реестре субъектов аккредитации Республики Казахстан

**Протокол испытаний № 181к от 31.01.18г.**

Дата поступления на испытания	24.01.2018г.
Акт отбора/приемки №	24.01.18г. № 44
Наименование продукции	Бетон тяжелый
Информация о продукции	Бетон тяжелый В30 (М400) для ж/б труб безнапорных типа ТС, дата изготовления 22.01.18г
Предприятие – Заказчик, адрес	ТОО «Сапа-Су»
Страна (предприятие-изготовитель)	РК, ТОО «Сапа-Су»
Даты проведения испытания	24.01.2018г. – 31.01.18г.
Вид испытаний	Испытание доставленных образцов
Цель испытаний	Определение качества продукции
Обозначение нормативного документа на продукцию	ГОСТ 26633-2012 «Бетоны тяжелые и мелкозернистые»
Объем партии/ количество образцов	3 образца цилиндров диаметром 150 мм

Условия окружающей среды при проведении испытаний  
 Температура окружающей среды 20С, атмосферное давление 737мм.рт.ст, Относительная влажность 71%

Наименования определяемых показателей	Фактические значения
1. Водонепроницаемость бетона	W-8

Начальник ИЦ

Специалист:

Ответственный за подготовку протокола испытаний



И.Логвинов

Л.Долгушина

Л. Долгушина

**Результаты испытаний относятся только к испытанным образцам.**

Настоящий протокол не применяется при подтверждении соответствия продукции и не может быть тиражирован без разрешения испытательного центра, а также использоваться в качестве доказательства в спорных судебных вопросах.